

SPECIFIKIMET TEKNIKE

“Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te Drejtorise Spitalit Rajonal Diber”

Te dhenat specifike i materialit lende djegese pelet per ngrohje:

Nr	TREGUESIT	NJESIA	PARAMETRAT
1	Densiteti	Kg/m ³	650
2	Fuqia kalorifike	Kw	4 - 4.2
3	Mbetja mbas djegjes (hirit)	%	0.1 - 0.2
4	Permbajtja e squfurit	%	0.0025 - 0.0030
5	Ambalazhimi	Thase	15 kg
6	Lageshtira	%	8.5 - 9.5
7	Dimensioni	mm	5 - 8
8	Gjatesia	mm	10 - 25

Te dhenat specifike te tre kaldajave per ngrohje (pelet) me keto te dhena:

- Tipi 350/440
- Fuqia min/max e punes 392 - 530 kw
- Fuqia termike nominale 500 kw
- Fuqia termike e kthyer 459 kw
- tensioni i punes (elektrik) 380 v
- Fuqia motorrike 1100 W
- Rendimenti 87 %
- Presioni i ujit 1,5 - 3,8 bar
- Lartesia 2750 mm
- Gjatesia 2180 mm
- Gjeresia 1720 mm
- Pesha 1855 kg
- Kapaciteti i ditor i silozit 1,5 m³

Te dhenat 3 (tre) bruciator me pelet me keto karakteristika teknike:

- modeli BP 500 kw
- fuqia min/max ne kë 400-550 kw
- tensioni i punes (elektrik) 220 V
- fuqia e motorit te ventilatorit 190 W
- Kandelet e ndezjes 2 cope 750 W
- Rendimenti 85 %
- dimensionet 360 x 420 x 1200 mm
- shneku me diameter 110 mm
- fuqia e motorit te shnekut 180 W
- dimensionet tubit te shkarkimit 75mm

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

“Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te Drejtorise Spitalit Rajonal Diber”

Nr	Artikulli	Njesia	Sasia
1	Lende djegese per ngrohjes (pelet)	Kg	184 825

Afatet e lëvrim:

Afati per per dorezimin e mallit (levrimin e mallit) eshte nga moment i lidhjes kontrates deri me 31.12.2016

Per sa i perket furnizimit dhe grafikut te levrimit, subjekti shpallur fitues (kontraktues) duhet te beje furnizimin e Spitalit sipas nevojave e kerkese se AK, Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

AK, do te njoftoje OE te shpallur fitues dy dite para per sasine dhe nevojat per lendje ngrohese (pelet)

