



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

Specifikimet teknike

Objekti : Loti i II-te: Blerje kondicionera

1. Kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h, Kapaciteti termik nominal- Ftohje – 3/3.5 kW / Ngrohje – 3/3.6 kW, Fuqia elektrike ftohje max 0.94Kw, fuqia elektrke ne ngrohje max /0.97 kW, 1Ph~230V~50Hz, SEER min 6.1, SCOP min 4.6, Niveli Zhurmes 24/40 dB(A), Tubacionet - ϕ 6.35 / 9.52 mm, Klasi Energjise A++ .Gazi R-32

2. Kondicioner Inverter dysHEME 18000 BTU/h, Kapaciteti termik nominal - Ftohje – 5/5.27 kW / Ngrohje – 5/5.5 kW, Fuqia elektrike ftohje max 1.42 kW , fuqia elektrke ne ngrohje max 1.53 kW, 1Ph~230V~50Hz, SEER min 6.8, SCOP min 4. Niveli Zhurmes 28/48 dB(A), Tubacionet - ϕ 6.35 / 12.7 mm , Diapazoni i ngrohjes -15/+24°C Klasi Energjise A++/A+ Gazi R-32

3. Kondicioner Inverter dysHEME 22000 BTU/h, Kapaciteti termik nominal - Ftohje -6.1 /6.3kW ngrohje – 7/8 kW, Fuqia elektrike ftohje max 1.84Kw, fuqia elektrke ne ngrohje max 2.18 Kw , 1Ph~230V~50Hz, SEER min 6.2, SCOP min 4.1 Niveli Zhurmes 28/53 dB(A), Tubacionet - ϕ 6.35 / 15.88 mm ,Diapazoni i ngrohjes -15/+24 °C. Klasi Energjise A++/A+ .Gazi R-32

Ne çmim është i përfshirë montimi i kondicionerëve

Kondicioneret duhet te jene prodhime te çertifikuara sipas standarteve te BE te shoqeruara me origjinen e prodhimit(çertifikate origjine)

Garancia e kondicionereve 2 vjet e shoqeruar me asistence teknike.