



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE URBANE

Nr. _____ prot

Elbasan më ____/____2024

Lenda : Dërgim Specifikime teknike për mallin : " *Blerje materiale ndertimi +inerte* " .

DREJTORISE PROKURIMEVE PUBLIKE
BASHKIA ELBASAN

Agjencinë e Shërbimeve Publike Urbane Elbasan po ju dërgon Specifikimet teknike për mallin:
" **Blerje materiale ndërtimi+inerte** " .

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimi i Materialeve:

Materialet

Përbërësit duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike. Përbërësit nuk duhet të përmbajnë depozitime të materialeve të dëmshme organike si p.sh.barishte, drunjë ose materiale të ngjashme. Përbërësit që mund të kenë një potencial për reaksione alkaline duhet të vlerësohen me kujdes dhe nëse ka rrezik potencial për një reaksion alkaline, inxhinieri duhet të marrë një vendim të qartë dhe përfundimtar mbi përshtatshmërinë e përbërësve.

1. Çimento

Çimento duhet të jetë në përputhje me kushtet e STASH 501-87, 503-87. Kontraktori do të pajisë çdo ngarkesë të çimentos me një kopje të faturës që deklaron sasinë e dorëzuar, emrin e prodhuesit dhe çertifikatën e prodhuesit e cila tregon për çdo ngarkesë çimentoje provat laboratorike dhe analizat e bëra në përputhje me standartet.

Çimento duhet të dorëzohet në paketa orgjinale të shënuara, të padëmtuara, direkt nga fabrika

dhe të ruajtura në kushtet e duhura në nje depo të përshtatshme dhe të ajrosur.

2. Rëra

Rëra duhet të plotësojë kërkesat e standartit shqiptar STASH 538-87.

3. Granil

Granili duhet të plotësojë kërkesat e standartit shqiptar STASH -512-78 ose në përputhje me Eurokodet.

4. Tuba e betoni

Tubacionet e betonit Ø-200, të jenë të shoqëruara me çertifikate cilësie të lëshuar nga laboratorët e licensuar për materialet e ndërtimit.

5. Pllakat e betonit

Pllakat e betonit duhet të jenë të markës C16/20 (të vërtetuara me certifikatë cilësie të lëshuar nga laboratorë të licensuar për materialet e ndërtimit). Pllakat e betonit duhet me përmasa (20x10x 8) cm, me forma të rregullta këndrejtë.



6. Bordurat e betonit

Bllloqet e betonit duhet të jenë të markës C16/20 (të vërtetuara me certificate cilësie të lëshuar nga laboratorë të licensuar për materialet e ndërtimit). Bllloqet duhet të jenë me përmasa 12x25cm dhe 15x35 cm me forma të rregullta këndrejtë.



7. Gëlqere e shuar

Gëlqerja e shuar duhet të jetë e cilësisë së mirë dhe të jetë e ambalazhuar në thasë plasmasi me peshë 10 kg.

8. Dërrasë pishe 3x10 cm

Dërrasë pishe e cilësisë së parë, me material të qëndrueshëm rezistent ndaj deformimit dhe ndarjes, me koeficient të ulët të tkurrjes dhe i qëndrueshëm shumë mirë ndaj insekteve dhe kërpudhave. Përmasat të jenë 3 cm trashësia dhe 10cm gjerësia.

9. Gozhdë betoni Ø7 mm dhe gozhdë për armaturë

Gozhdë prej materiali të zinkuar të përshtatshme për lidhjen apo fiksimin e konstruksioneve të ndryshme.

10. Kapak pusete

Kapakë pusetash me përmasa të ndryshme (40x40; 40x50; 40x70) cm, prej gize, klasi B 125.

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrimit: **muaj nga data e lidhjes se kontrates .**

Furnizimi do te behet nga operatori/et ekonomik fitues,

prane Agjensise se Sherbimit Publik Urban, Bashkia Elbasan, rast pas rasti, sipas kerkesave te saj.

P/Sekt.i Mirembajtje Rruge Trotuare: A. Delimeta

P/Sek. Varrezave Publike: H. Lushnjani

Pranoi: Dr. i Sherbimeve Publike: Sh. Arapi

Dega Teknike dhe Mekanike

S/Sek. Teknik dhe Mekanike: E. Osmani

MIRATOHET

DREJTORI PERGJITHSHEM ASHPU

Agron LULAJ

