

Agjencia e Shërbimeve Publike Urbane Elbasan ka hartuar specifikimet teknike për mallin si më poshtë : “**Blerja Karburant (Gazoil D1)**” sipas përcaktimeve teknike për këtë lloj malli.

SPECIFIKIMET TEKNIKE GAZOIL D1

Te dhenat Teknike te Gazoil D1 duhet ti reerohen standartit evropian (EN) te adoptuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit dhe qe statusin e standartit shqiptar S SH EN 590 : 2022.

Operatorët ekonomike janë të detyruar të paraqesin në ofertat e tyre mallrat e kerkuara sipas standartit të kerkuar si me sipër :

Parametrat teknike te Gazoil D1 paraqiten ne tabelen e meposhtme:

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Normat e lejuara		Metoda e provës ^a (Shiko paragrafin 2 Rekomandimet e detyrueshme)
		minimale	maksimale	
Numri i cetanit ^b		51,0	-	EN ISO 5165
Indeksi i cetanit		46,0	-	EN ISO 4264
Densiteti në 15 °C ^c	kg/m ³	820	845	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Hidrokarburët aromatikë policiklikë ^{d, e}	% (m/m)	-	8,0	EN 12916
Përmbajtja e squfurit ^f	mg/kg	-	10	EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884
Pika e flakërimit	°C	mbi 55	-	EN ISO 2719
Përmbajtja e koksit ^g (në 10 % mbetje distilimi)	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit	% (m/m)	-	0,01	EN ISO 6245

Përmbajtja e ujit	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Ndotja e përgjithshme	mg/kg	-	24	EN 12662
Korrozioni i shufrës së bakrit (3 orë në 50 °C)	vlerësim	klasa 1		EN ISO 2160
Stabiliteti ndaj oksidimit	g/m ³	-	25	EN ISO 12205
Vetitë lubrifikuese, diametri i korrektuar i njollës së gripuar (gërryer) (ësd 1,4) në 60 °C	µm	-	460	EN ISO 12156-1
Viskoziteti në 40 °C	mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Distilimi ^{h, i} distilati që vlon ÷ në 250°C, %(v/v) distilati që vlon ÷ në 350 °C, %(v/v) distilati që vlon në 95 % (v/v)	% (V/V) % (V/V) °C	85	< 65 360	EN ISO 3405

Furnizimi do te behet nga operatori/et ekonomik fitues, rast pas rasti, sipas kerkesave.

- Operatori ekonomik duhet te garantoje furnizim 24 ore pa nderprerje.
- Autoriteti kontraktor rezervon te drejten qe kur e gjykon te nevojshme te kerkoje kontrollin e cilesise se karburantit. Shpenzimet per kontrollin te perballohen nga opertori ekonomik.

Afatet e lëvrimit: 12 muaj nga data e lidhjes se kontrates .

Furnizimi do te behet nga operatori/et ekonomik fitues, rast pas rasti, sipas kerkesave.