



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME KAMËZ SH.A

Nr. _____ Prot.

Kamëz, më ____ / ____ / 2026

MIRATOHET

Shpëtim LESKAJ
ADMINISTRATOR

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE MALLIT

“BLERJE KLORI”

Lënda: Informacioni në lidhje me specifikimet teknike për Hipokloritin e Natriumit.

Drejtuar : Z.Shpëtim Leskaj , Administrator i Ujësjetllës Kanalizime Kamëz sh.a

Për Dijeni: Departamentit Teknik

Sektorit Kimiko Bakteriologjik

Bazuar në kërkesën e bërë nga Departamenti Teknik Nr. Prot.1658, datë 27.07.2026 me lëndë “Kërkesë për prokurim, Blerje Klori” si dhe mbi bazën e urdhërit Nr. Prot.1658/1 të datës 29.07.20226 i ngritur nga titullari i institucionit për , “Ngritjen e komisionit për vendosjen e specifikimeve teknike dhe argumentimin e fondit limit me objekt“ BLERJE KLORI”.

Grupi i punës, pas diskutimeve dhe analizave të mëparshme të të njëjtës lëndë, përcaktoi se Specifikimet Teknike për Hipokloritin e Natriumit të lëngshëm që duhet të përmbushen nga ana e operatorëve ofertues duhet të jetë si më poshtë vijon:

PH < 8.0	
Koha e nevojshme e kontaktit > 30 minuta	
Turbullira	<0.5 NTU

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj.

Hipokloriti i Natriumit (NaOCl), “ Cilësia e Ujit të Pijshëm” nga VKM-ja Nr. 379 datë 25.05.2016

Nr.	Parametrat	Njësia e matjes	Specifikat Kimike
1	Gjëndja	-	Lëng i khtjellët
2	Ngjyra	-	E Verdhë e çelët
3	Densiteti në 20°C	gr/ml	1.13 - 1.28
4	Titulli i Cl ₂	%	13.5 - 14.5
5	Substanca Toksike	mg/kg	Limitet në mg/kg të klorit të lirë
6	Arsenik (As)	mg/kg	max 1
7	Kadmium (Cd)	mg/kg	max 2.5
8	Krom (Cr)	mg/kg	max 2.5
9	Merkur (Hg)	mg/kg	max 2.5
10	Nikel (Ni)	mg/kg	max 2.5
11	Plumb (Pb)	mg/kg	max 15
12	Antimon (Sb)	mg/kg	max 20
13	Selen (Se)	mg/kg	max 20

1. Specifikimet janë hartuar në përputhje me Standartet Shtetërore Shqiptare përkatëse konkretisht :Hipokloriti i Natriumit S SH EN 901: 2013.

2. Specifikat e automjetit që do të shërbejë për furnizimin e kimikateve

Furnizimi me kimikate do të kryhet me automjet të çertifikuara për transportin e lëndëve të rrezikshme sipas standartit të BE. Automjeti për transportin e kimikateve duhet të jenë të përshtatshme për të mbajtur prodhim të destinuar për trajtimin e ujit të pijshëm. Ato nuk duhet të kenë transportuar më parë substanca të dëmshme ose të konsideruara si të tilla për ndotjen e ngarkesës së kimikatit.

3. Certifikata e origjinës, skeda e sigurisë dhe raport analiza duhet të shoqërojnë produktin për sasi të kërkuar sipas lëvrimit periodik.

4. Kontrolli i cilësisë dhe sasisë e ngarkesave të kimikateve

Në ditën e dorëzimit të ngarkesës, do të merren nga ngarkesa me përzgjedhje të paktën 3 kampione të cilat do të futen në enë të përshtatshme, të sjelle nga furnitori dhe do të vulosen dhe firmosen nga marrësi dhe transportuesi, nga të cilat një do të dorëzohet nëpërmjet autotransportuesit firmës furnizuese dhe 1 laboratorit fiziko - kimik të UKK-se ;

Njëra nga kampionet do të ruhet për kontrollin e analizës përfundimtare në rast kundërshtish nga ana e furnitorit. Në një situatë të tillë të dy palet do të ndjekin bashkarisht kontrollin e analizave pranë laboratorit të Ujësjiellësit mbi kampionin e tretë të vulosur si dhe mbi atë të firmës furnizuese në qoftë se mbi të nuk është vënë dorë, e ti nënshtrohen marrëveshjes së arsyeshme.

Firma furnizuese që nga momenti kur në mënyrë të verbalizuar është lajmëruar për faktin e mospërputhjes së cilësisë së ngarkesës me specifikimet teknike në përputhje me të cilat ka fituar garën, ka 3 ditë pune për të prezantuar kundërshtitë e veta, në të kundërt e humb këtë të drejtë.

Nëse firma furnizuese e prezanton kundërshtinë e saj në lidhje me rezultatin ose kontrollet e kryera nga laboratorit kimik i UKK-se brenda 3 ditë pune të marrjes së njoftimit verbal për mos përputhjen e ngarkesës, ajo ka një hapësirë kohore prej 5 ditë nga dita e komunikimit verbal për mos përputhjen e ngarkesës, për të bërë analizat në laboratorin e njesise vendore të kujdesit shëndetësorë Tirane e shoqëruar me një përfaqësues (kimist) nga Ukk-sha.

5. Për kontrollin e sasisë do të përdoret një peshore automjete e cila duhet patjetër të jetë e çertifikuar nga Drejtoria e Përgjithëshme e Meteorologjisë dhe Kalibrimin dhe që bien dakort të dyja palët.

6. Grafiku i furnizimit, dhe oraret e dorëzimit të ngarkesave

Dërgimet e ngarkesave do të bëhen në bazë të një programi, maksimumi mujor, që Drejtori i Sh.A. Ujësjiellës Kanalizimeve Kamez do t'ja parashtrojë firmës kontraktuese me shkresë ose me e-mail të paktën 5 ditë më parë duke përjashtuar rastet e veçanta e të pa parashikueshme kur periudha e mësipërme mund të ulet deri në 3 ditë dhe lajmërimi mund të bëhet edhe me telefon. Kërkesa mujore për kimikate do të bëhet në sasi të dhe datat që do të jetë e nevojshme, kjo do të thotë se ka mundësi që sasi të mujore dhe datat e furnizimit me kimikate të kërkuara të jetë pak të ndryshme ose të ndryshme krahasuar me grafikun e bashkëlidhur i cili është paraprak dhe orientues.

Dorëzimi i ngarkesave do të behet ne Burimin e Bovillës dhe ne stacionin e pompimit Valias nga e hëna deri të premte, nga ora 8⁰⁰ deri në orën 15⁰⁰ me përjashtim të ndonjë emergjence furnizimi do të bëhet edhe në fundjavë.

7. Për Shpenzimet :

Të gjitha shpenzimet duke përfshirë ato të peshimit, të transportit dhe shkarkimit të kimikateve në Burimin të Ujit Bovillë dhe Stacionin e Pompave Valias si dhe të analizave që do të bëhen përkatësisht për çdo ngarkesë dhe parti malli pranë Njesisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tirane do të jenë në ngarkim të firmës fituese.

Grupi i Punës:

BENUEDA KAÇORRI _____	KRYETARE
HALIT BRATI _____	ANËTAR
KUSHTRIM BRAHAJ _____	ANËTAR